

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ
В г. СУРГУТЕ И СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ**

ул. Республики, д. 75/1, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская
область, 628400 телефон: 8(3462)24-60-77 факс автомат: 8(3462) 23-03-80 e-mail:
Surgut@86.rosptrebnadzor.ru

ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе

(указывается наименование территориального отдела)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований**

от 31.08.2022 года № 114

628400, РФ, ХМАО-Югра, город Сургут, ул. Республики, 75/1
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе
(должность лица, составившего предписание)

Тихоновой Юлией Александровной
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановых контрольно - надзорных
мероприятий на основании решения от 08.08.2022 г. №716 в отношении

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 89 "КРЕПЫШ"**

ИНН 8602003638

ОГРН 1048602075719

Юридический адрес: 628418, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА,
ГОРОД СУРГУТ, УЛИЦА, ЛЕРМОНТОВА, ДОМ 2/2

Фактические адреса: 628418, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА,
ГОРОД СУРГУТ, УЛИЦА, ЛЕРМОНТОВА, ДОМ 2/2; 628418, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, ГОРОД СУРГУТ, УЛИЦА ЛЕРМОНТОВА, ДОМ 2/1.

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в
области защиты прав потребителей

1. В 1 корпусе (г.Сургут, ул.Лермонтова, д.2/2) количество игровых площадок
рассчитано на 13 групп (количество групповых ячеек 18), во 2-м корпусе (г.Сургут,
ул.Лермонтова, д.2/1) количество игровых площадок рассчитано на 14 групп
(количество групповых ячеек 18), что не соответствует требованиям п.3.1.2 СП

- 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
2. На момент обследования, 3 теневых навеса корпуса 1 (город Сургут, ул. Лермонтова, дом 2/2) и 12 теневых навесов корпуса 2 (город Сургут, ул. Лермонтова, дом 2/2) находятся в аварийном состоянии, выявлены дефекты теневых навесов: доски для ограждения теневых навесов имеют следы гниения, полы деформированы, подлежат замене, что не соответствует требованиям п.3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
 3. На территории 1 корпуса (г.Сургут, ул.Лермонтова, д.2/2), корпуса 2 (город Сургут, ул. Лермонтова, дом 2/2) выявлены дефекты асфальтного покрытия, трещины, неровности, нарушения отделки фасадов зданий. Во 2 корпусе (город Сургут, ул. Лермонтова, дом 2/2) имеются нарушения отделки крылец (сколы, растрескивание, отслоика покрытия) для входа в блоки здания, где находятся группы «Смешарики», «Звездочка», «Радуга», «Земляничка», «Чудо - чадо»; блок, где находятся группы «Улыбка», «Солнечные лучики», «Капелька» «Одуванчик», группы «Малышок», «Семицветик», «Золотая рыбка», «Фантазёры», «Любознайка», группы «Гномики», «Белочка», «Сказка», «Полянка», крыльца входа в прачечную, крыльца в пищеблок для приема продуктов питания, что не соответствует требованиям п.2.2.4, п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
 4. В 1 корпусе (г.Сургут, ул.Лермонтова, д.2/2) обнаружены дефекты стен, потолка, пола в групповых ячейках раннего возраста: «Лесовичок», «Матрешка» (покрытие пола в групповых – отслоение ламината, нарушение целостности потолка в туалетной комнате, трещины на стенах и на потолках), гр. «Почемучка» (дефекты линолеума в спальне, кафельной плитки в туалетной-сколы), гр. «Подсолнушек» (нарушение целостности кафельной плитки и потолка в туалетной комнате), группы среднего дошкольного возраста «Аленький цветочек» (нарушение целостности покрытия пола в групповой), групп старшего дошкольного возраста: «Степашка», «Непоседы», «Сибирячок», разновозрастной группы «Ромашка» (нарушение целостности покрытия пола в групповых) разновозрастных групп компенсирующей направленности: «Золотой петушок», «Незабудка», «Капитошка», «Теремок» (нарушение целостности покрытия пола, нарушения целостности кафельной плитки в туалете). В корпусе 2 (город Сургут, ул. Лермонтова, дом 2/2) обнаружены дефекты стен, потолка, пола в ячейках групп раннего возраста «Улыбка», «Малышок», группы младшего дошкольного возраста «Белочка», групп среднего дошкольного возраста «Чудо-Чадо», «Радуга», группы старшего дошкольного возраста «Сказка», «Одуванчик», «Земляничка», «Звездочка», разновозрастных групп компенсирующей направленности «Золотая рыбка», «Солнечные лучики», «Фантазёры», «Полянка», «Капелька», что не соответствует требованиям п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»
 5. В 1 корпусе (г.Сургут, ул.Лермонтова, д.2/2) в группах: раннего возраста «Лесовичок», «Подсолнушек», «Почемучки», младшего дошкольного возраста «Пчелка», «Утиное гнездышко», среднего дошкольного возраста «Аленький цветочек», старшего дошкольного возраста «Степашка», «Непоседы», «Сибирячок», разновозрастная группа «Ромашка» и во 2 корпусе (город Сургут, ул. Лермонтова, дом 2/1) в группах: раннего возраста «Малышок», «Улыбка», «Гномики», младшего дошкольного возраста «Белочка», «Любознайка», среднего дошкольного возраста «Радуга», «Чудо - чадо», старшего дошкольного возраста «Одуванчик», «Сказка», «Земляничка», «Звездочка» количество раковин не соответствует нормативам, а именно, одну раковину (один кран) используют более 5 воспитанников что не соответствует п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и противоречат требованиям таблицы 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для

человека факторов среды обитания".

6. В 1 корпусе (г.Сургут, ул.Лермонтова, д.2/2) и 2 корпусе (город Сургут, ул. Лермонтова, дом 2/1) отсутствуют раковины для персонала во всех группах, что не соответствует п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
7. В 1 корпусе (г.Сургут, ул.Лермонтова, д.2/2) в группах раннего и младшего дошкольного возраста «Матрешка», «Почемучки», «Лесовичок», «Подсолнушек», 2 корпусе (город Сургут, ул. Лермонтова, дом 2/1) в группах раннего возраста «Смешарики», «Улыбка», «Малышок», «Гномики» высота установки умывальных раковин от пола до борта составляет более 40 см, что противоречит требованиям таблицы 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
8. В 1 корпусе (г.Сургут, ул.Лермонтова, д.2/2) и 2 корпусе (город Сургут, ул. Лермонтова, дом 2/1) при обследовании выявлены дефекты и повреждения, следы протекания покрытия стен и потолков в прачечной, что не соответствует требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
9. В 1 корпусе (г.Сургут, ул.Лермонтова, д.2/2) и 2 корпусе (город Сургут, ул. Лермонтова, дом 2/1) технологическое оборудование, являющееся источником выделений тепла, установленное в прачечных: сушильные машины, гладильные каландры не оборудованы местными вытяжными системами вентиляции, что является нарушением требований п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
10. В 1 корпусе (г.Сургут, ул.Лермонтова, д.2/2) и 2 корпусе (город Сургут, ул. Лермонтова, дом 2/1) имеются дефекты потолка (затекание влаги) в музыкальных залах, дефекты межлестничных пролетов (нарушения целостности покрытия стен, потолка, пола), что препятствует проведению качественной влажной уборки моющими и дез.средствами и не соответствует требованиям п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
11. В 1 корпусе (г.Сургут, ул.Лермонтова, д.2/2) и 2 корпусе (город Сургут, ул. Лермонтова, дом 2/1) на момент обследования выявлено: в туалетных комнатах и душевых, коридорах помещений бассейнов, раздевалках, помещениях бассейнов на стенах видны следы течи кровли, имеются сколы, трещины керамической плитки, на потолках и стенах отслаивание и отпадение окрасочного и штукатурного слоев, на полу, плитка местами отсутствует, наблюдаются выбоины в стяжке по всей площади пола, что не соответствует требованиям п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
12. В корпусе 1 (г.Сургут, ул.Лермонтова, 2/2), в корпусе 2 (г.Сургут, ул.Лермонтова, 2/1) отсутствуют локальные вытяжные системы в зоне ванн для мойки кухонной посуды, что не соответствует требованиям п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». (указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

с целью устранения выявленных нарушений

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 89 "КРЕПЫШ"**

Юридический адрес: 628418, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, ГОРОД СУРГУТ, УЛИЦА, ЛЕРМОНТОВА, ДОМ 2/2

Фактические адреса: 628418, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, ГОРОД СУРГУТ, УЛИЦА, ЛЕРМОНТОВА, ДОМ 2/2; 628418, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, ГОРОД СУРГУТ, УЛИЦА ЛЕРМОНТОВА, ДОМ 2/1.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Обеспечить в 1 корпусе (г.Сургут, ул.Лермонтова, д.2/2) и корпусе 2 корпусе (г.Сургут, ул.Лермонтова, д.2/1) наличие игровых площадок согласно количеству групповых ячеек. Обеспечить замену 3-х теневых навесов корпуса 1 (город Сургут, ул. Лермонтова, дом 2/2) и 12 теневых навесов корпуса 2 (город Сургут, ул. Лермонтова, дом 2/2) в связи с их аварийном состоянием, согласно требованиям п.3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
2. Обеспечить проведение ремонта в 1 корпусе (г.Сургут, ул.Лермонтова, д.2/2), 2 корпусе (город Сургут, ул. Лермонтова, дом 2/2) асфальтного покрытия, фасадов зданий. Во 2 корпусе (город Сургут, ул. Лермонтова, дом 2/2) провести ремонт крылец входов в блоки здания, где находятся группы «Смешарики», «Звездочка», «Радуга», «Земляничка», «Чудо - чадо»; блок для групп «Улыбка», «Солнечные лучики», «Капелька» «Одуванчик», «Малышок», «Семицветик», «Золотая рыбка», «Фантазёры», «Любознайка», «Гномики», «Белочка», «Сказка», «Полянка», крыльца входа в прачечную, крыльца в пищеблок для приема продуктов питания, согласно требованиям п.2.2.4, п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
3. Обеспечить проведение ремонта в 1 корпусе (г.Сургут, ул.Лермонтова, д.2/2) устранить дефекты стен, потолков, пола в групповых ячейках раннего возраста: «Лесовичок», «Матрешка» гр. «Почемучка», гр. «Подсолнушек», «Аленький цветочек», «Степашка», «Непоседы», «Сибирячок», «Ромашка», «Золотой петушок», «Незабудка», «Капитошка», «Геремок». В корпусе 2 (город Сургут, ул. Лермонтова, дом 2/2) в группах «Белочка», «Чудо-Чадо», «Радуга», «Сказка», «Одуванчик», «Земляничка», «Звездочка», «Золотая рыбка», «Солнечные лучики», «Фантазёры», «Полянка», «Капелька», согласно требованиям п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
4. Установить раковины в туалетных комнатах 1 корпуса (г.Сургут, ул.Лермонтова, д.2/2) в группах: «Лесовичок», «Подсолнушек», «Почемушки», «Пчелка», «Утиное гнездышко», «Аленький цветочек», «Степашка», «Непоседы», «Сибирячок», «Ромашка» и во 2 корпусе (город Сургут, ул. Лермонтова, дом 2/1) в группах: «Малышок», «Улыбка», «Гномики», «Белочка», «Любознайка», «Радуга», «Чудо - чадо», «Одуванчик», «Сказка», «Земляничка», «Звездочка» согласно требованиям п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и таблицы 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
5. Установить раковины для персонала в 1 корпусе (г.Сургут, ул.Лермонтова, д.2/2) и 2 корпусе (город Сургут, ул. Лермонтова, дом 2/1), согласно п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
6. В 1 корпусе (г.Сургут, ул.Лермонтова, д.2/2) в группах «Матрешка», «Почемушки», «Лесовичок», «Подсолнушек», 2 корпусе (город Сургут, ул. Лермонтова, дом 2/1) в группах «Смешарики», «Улыбка», «Малышок», «Гномики» установить умывальные раковины по высоте согласно требованиям таблицы 6.4. СанПиН 1.2.3685-21

- "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
7. В 1 корпусе (г.Сургут, ул.Лермонтова, д.2/2) и 2 корпусе (город Сургут, ул. Лермонтова, дом 2/1) провести ремонт устраниТЬ дефекты и повреждения, следы протекания покрытия стен и потолков в прачечных, согласно требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
 8. Установить локальные вытяжные системы над технологическим оборудованием прачечных в 1 корпусе (г.Сургут, ул.Лермонтова, д.2/2) и 2 корпусе (город Сургут, ул. Лермонтова, дом 2/1), согласно требований п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
 9. Провести ремонт, устраниТЬ дефекты потолков музыкальных залов, дефекты межлестничных пролетов в 1 корпусе (г.Сургут, ул.Лермонтова, д.2/2) и 2 корпусе (город Сургут, ул. Лермонтова, дом 2/1) согласно требованиям п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
 10. Установить в моечной для мытья кухонной посуды локальную вытяжную систему, согласно требованиям п.п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
 11. Провести ремонт бассейнов в 1 корпусе (г.Сургут, ул.Лермонтова, д.2/2) и 2 корпусе (город Сургут, ул. Лермонтова, дом 2/1) согласно требованиям п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены

устраниТЬ выявленные нарушения в срок до 04.09.2023 года.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 89 "КРЕПЫШ"**

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Информации о выполнении предписания с приложением подтверждающих документов представить в ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе в указанные сроки по адресу: г.Сургут, ул.Республики, 75/1 или по электронной почте: Surgut@86.rosotrebnadzor.ru

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе

Ю.А.Тихонова

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «31 » 08 2022 г.

Ю.В.Гончаренко
и.о. заведующего
(инициалы и фамилия)

(подпись)

Предписание направлено по адресу:
